

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระยะดำเนินการ
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562

- ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ระยะดำเนินการ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 3))
 - สถานที่ตั้ง พื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 - ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 - สถานที่ติดต่อ พื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
- โทรศัพท์ 099-615-1696, 087-423-8632 โทรสาร -
- e-mail Namfon.w@bpc-th.com, budsabong.c@bpc-th.com
- จัดทำโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 - โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เมื่อ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
- โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
- รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โรงไฟฟ้า
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 53 ไร่ 3 งาน 9.07 ตารางวา ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นการเช่าพื้นที่ระยะยาวกับบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

- *กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

- *การจัดการด้านคุณภาพอากาศ โครงการได้ดำเนินการติดตั้งหน้าจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดรายวันตลอดการดำเนินงาน และมีการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ (CEMs) จากปล่องอย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง
- *การจัดการด้านเสียง โครงการมีการสร้างอาคารกั้นเสียงบริเวณ Gas Engine generator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดระดับเสียง และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล (เอ)
- *การจัดการด้านการใช้น้ำ โครงการดำเนินการนำน้ำที่ผ่านการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งสุดท้ายที่ได้มาตรฐาน กลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น และเครื่องมืออุปกรณ์ และได้ติดตั้งป้ายณรงค์เรื่อง การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ บริเวณห้องน้ำ และป้ายประชาสัมพันธ์ ของโครงการ

* เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลง หรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม